



Система добровольной сертификации систем менеджмента, персонала,
производства, продукции, работ и услуг "ПСК СОЮЗ"
РОСС RU.31529.04ИЖСО

№ 007235

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Срок действия с 10.12.2025г по 09.12.2030г.

Код ОКПД 2 27.33.13.120

№ РОСС RU.OC55.H003778

Код ТН ВЭД 8536908500

ЗАЯВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
заявителя)

Акционерное общество «Взрывозащищённые электрические аппараты низковольтные»
ОГРН 1022601009419. Адрес: 357911, Россия, Ставропольский край, г. Зеленокумск,
ул.Вэлановская,1, телефон: (86552)3-47-31, email: velan@velan.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Акционерное общество «Взрывозащищённые электрические аппараты низковольтные»
ОГРН 1022601009419. Адрес: 357911, Россия, Ставропольский край, г. Зеленокумск,
ул.Вэлановская,1, телефон: (86552)3-47-31, email: velan@velan.ru

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР СЕРТИФИКАЦИИ» (ИНН
9724194533) Адрес: Москва, ул. Газопровод, д. 6 к.1, помещ. 2/1. Аттестат
аккредитации РОСС RU.31529.04ИЖСО.OC55 от 20.06.2024г. до 19.06.2029г.
osp52@inbox.ru

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**
(информация о
сертифицированной
продукции, позволяющая
провести идентификацию)

Соединители серии СВ-ВЭЛАН
Выпускаемые по ТУ 3424-010-73671038-2005 «Соединители электрические
промышленного назначения и взрывозащищенные. Взрывозащищенные разъемы
настенные. Удлинитель взрывозащищенные». Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**
(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 27483-87 (МЭК 695-2-1-80) «Испытания на пожароопасность. Методы
испытаний. Испытания нагретой проволокой» и ГОСТ 27484-87 (МЭК 695-2-
2-80) «Испытания на пожароопасность. Методы испытаний. Испытания
горелкой с игольчатым пламенем»

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 31657 от 28.11.2025 г.,
Выданный ИЛ «ПОЖЛАБ» РОСС RU.32365.04СТС0.ИЦ17 до
19.06.2029г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Русаков В.А.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Сельдимиров М.А.

